

2025年5月份莱芜市10千伏公用线路用电报装可开放容量信息明细表

填报单位：国网莱芜供电公司

序号	变电站	线路名称	开关编号	额定电流值 (A)	最大电流值 (A)	最大负载率 (%)	可开放容量 (kVA)	备注
1	110kV滨河站	10kV滨龙线	4164	482	417.60	86.64%	0	
2		10kV滨泉线	41622	423	318.00	75.18%	0	
3		10kV滨苑II线	4166	423	158.40	37.45%	1046	
4		10kV滨苑线	41611	423	0.00	0.00%	6154	
5		10kV滨中线	4168	482	218.40	45.31%	0	
6		10kV李陈线	41610	423	74.40	17.59%	0	
7		10kV名嘉线	4163	423	422.40	99.86%	0	
8		10kV世纪线	41623	482	277.20	57.51%	0	
9		10kV世纪III线	41612	423	74.40	17.59%	1354	
10		10kV五馆线	41618	423	243.60	57.59%	0	
11		10kV香山线	41613	423	322.80	76.31%	0	
12		10kV怡和线	4167	423	164.40	38.87%	1224	
13		10kV御璟线	41621	300	13.20	4.40%	4125	
14		10kV党校线	41617	300	206.00	68.67%	618	
15		10kV碧桂园线	4169	482	80.00	16.60%	0	
16		10kV天樾线	41614	482	267.60	55.52%	2146	
17		10kV悦隽线	4161	482	108.00	22.41%	4913	
18		10kV赛博线	41626	300	2.40	0.80%	4265	
19		10kV滨桂线	41624	300	114.00	38.00%	0	
20		10kV玉龙线	41615	300	33.00	11.00%	2065	
21		10kV滨玉线	41628	300	22.80	7.60%	3950	
22		10kV滨蓝线	41616	482	7.20	1.49%	6213	
23	110kV苍龙峡 站	10kV黄沟线	42616	482	178.32	37.00%	3093	
24		10kV梨沟线	42614	423	243.10	57.47%	932	
25		10kV团山线	4262	423	302.84	71.59%	0	

26	站	10kV五龙线	42612	423	78.29	18.51%	1475	
27		10kV任家洼线	4261	482	462.90	96.04%	0	
28	35kV茶业站	10kV白杨线	0666	423	110.87	26.21%	148	
29		10kV法山线	0668	200	14.01	7.00%	2655	
30		10kV阁老线	0665	423	37.27	8.81%	4120	
31		10kV花林线	06610	423	109.70	25.93%	226	
32		10kV腰关线	0667	360	117.79	32.72%	0	
33		10kV榆林线	0661	482	0.70	0.15%	4120	
34		220kV长勺站	10kV长明线	21611	423	177.10	41.87%	0
35	10kV长珠线		21614	423	173.07	40.92%	0	上级电源无可开放容量
36	10kV王楼线		21613	400	85.76	21.44%	0	上级电源无可开放容量
37	10kV王善线		21609	423	263.65	62.33%	0	上级电源无可开放容量
38	10kV张镇线		21610	400	219.52	54.88%	0	上级电源无可开放容量
39	10kV水岸线		21604	482	75.90	15.75%	0	上级电源无可开放容量
40	10kV浦江线		21603	482	68.26	14.16%	0	上级电源无可开放容量
41	10kV长龙线		21606	423	337.46	79.78%	0	上级电源无可开放容量
42	10kV和韵线		21605	482	204.83	42.50%	0	上级电源无可开放容量
43	10kV王善II线		21616	482	340.19	70.58%	0	上级电源无可开放容量
44	220kV孝义站	10kV高铁线	1267	482	46.65	9.68%	4693	
45		10kV孝郡线	1263	482	60	12.45%	4513	
46		10kV孝香线	1265	482	60	12.45%	5921	
47		10kV孝喜线	1269	482	60.01	12.45%	5921	
48		10kV白龙线	14626	400	278.14	69.54%	761	
49		10kV北埠线	14616	423	234.55	55.45%	0	
50		10kV北电I线	14621	482	49.07	10.18%	5069	
51		10kV北电II线	14620	482	507.78	105.35%	0	
52		10kV北工线	1467	482	314.90	65.33%	0	
53		10kV北局线	1469	482	67.06	13.91%	5093	
54		10kV公园道I	14625	482	130.19	27.01%	3313	
55		10kV公园道II	14610	482	334.67	69.43%	926	
56		10kV美域线	14619	423	197.88	46.78%	2555	
57		10kV市府线	14617	403	43.74	10.85%	4359	
58		10kV市医院线	14618	377	197.88	52.49%	0	

59	110kV城北站	10kV双拥线	14627	377	119.73	31.76%	1147	
60		10kV维京线	14623	423	170.24	40.25%	0	
61		10kV文化线	14611	465	304.34	65.45%	1230	
62		10kV赢牟线	1466	403	140.03	34.75%	669	
63		10kV张农 I 线	1463	400	231.44	57.86%	0	
64		10kV张农 II 线	14624	400	142.35	35.59%	3162	
65		10kV北张线	14622	319	110.06	34.50%	0	
66		10kV安华线	1465	400	242.24	60.56%	1414	
67		10kV天泰线	1464	400	197.49	49.37%	0	
68		10kV九佳线	1462	400	289.66	72.42%	0	
69		10kV富康线	14614	482	175.38	36.39%	2145	
70		10kV绿水线	1468	482	33.10	6.87%	5453	
71		10kV北郡线	14615	482	160.00	33.20%	4103	
72		110kV城子坡站	10kV九园线	16610	423	98.95	23.39%	0
73	10kV城东线		16615	423	213.72	50.53%	0	
74	10kV城开线		16614	423	243.79	57.63%	1144	
75	10kV城西线		1666	300	54.49	18.16%	0	
76	10kV城园线		16611	300	0.40	0.13%	0	
77	10kV府前线		16613	300	248.59	82.86%	0	
78	10kV九龙线		1662	423	211.31	49.96%	0	
79	10kV永兴线		16619	423	260.77	61.65%	0	
80	10kV寨子线		1667	403	255.68	63.44%	0	
81	10kV商场线		1665	465	206.20	44.34%	0	
82	10kV城公线		1669	300	31.13	10.38%	1229	
83	10kV城华线		1664	482	102.71	21.31%	1890	
84	10kV城新线		16612	482	218.46	45.32%	1890	
85	10kV城南线		16617	300	60.05	20.02%	1890	
86	10kV城关线		1769	423	165.76	39.19%	0	上级电源无可开放容量
87	10kV二染线		17614	377	116.37	30.87%	0	上级电源无可开放容量
88	10kV开发 I 线		17621	377	308.80	81.91%	0	上级电源无可开放容量
89	10kV矿建线	17613	482	261.21	54.19%	0	上级电源无可开放容量	
90	10kV龙潭线	17622	423	371.86	87.91%	0	上级电源无可开放容量	
91	10kV轻机线	17611	423	404.94	95.73%	0	上级电源无可开放容量	

92	110kV大桥站	10kV水源地线	1762	423	356.75	84.34%	0	上级电源无可开放容量
93		10kV孝义线	17624	377	275.77	73.15%	0	上级电源无可开放容量
94		10kV烟草线	17618	482	274.62	56.98%	0	上级电源无可开放容量
95		10kV盐仓线	17625	423	301.52	71.28%	0	上级电源无可开放容量
96		10kV正顺线	17630	482	255.04	52.91%	0	上级电源无可开放容量
97		10kV秀水线	17615	482	277.24	57.52%	0	上级电源无可开放容量
98		10kV广场线	1764	482	21.59	4.48%	0	上级电源无可开放容量
99		10kV消防线	1766	482	83.70	17.37%	0	上级电源无可开放容量
100		10kV珍珠线	17627	423	430.80	101.84%	0	上级电源无可开放容量
101		10kV中洋线	1765	482	235.38	48.83%	0	上级电源无可开放容量
102		10kV泰嘉 I 线	1767	482	105.09	21.80%	0	上级电源无可开放容量
103		10kV官厂线	17628	482	237.10	49.19%	0	上级电源无可开放容量
104		10kV博宇线	17610	482	251.51	52.18%	0	上级电源无可开放容量
105		35kV大王庄站	10kV华山线	1867	377	93.58	24.82%	739
106	10kV槐树线		1866	423	209.53	49.53%	0	
107	10kV上崮线		18610	423	140.35	33.18%	584	
108	10kV王镇线		1869	377	154.92	41.09%	0	
109	10kV卞庄线		1863	482	245.24	50.88%	1232	
110	10kV胡泉线		1864	423	64.69	15.29%	0	
111	10kV竹园线		1862	423	46.51	11.00%	2530	
112	35kV凤凰站	10kV凤钢线	68611	300	90.00	30.00%	0	上级电源无可开放容量
113		10kV凤岭线	6862	482	221.27	45.91%	0	上级电源无可开放容量
114		10kV凤瞳线	6865	482	240.49	49.90%	0	上级电源无可开放容量
115		10kV凤颜线	6868	482	243.09	50.43%	0	上级电源无可开放容量
116		10kV凤峪线	6864	482	84.38	17.51%	0	上级电源无可开放容量
117		10kV凤园线	68613	423	251.04	59.35%	0	上级电源无可开放容量
118		10kV凤站线	6869	482	257.02	53.32%	0	上级电源无可开放容量
119	10kV凤医线	68614	400	147.37	36.84%	0	上级电源无可开放容量	
120		10kV朝阳线	4668	423	256.88	60.73%	0	上级电源无可开放容量
121		10kV东峪线	46615	482	100.08	20.76%	0	上级电源无可开放容量
122		10kV高开线	46613	482	323.89	67.20%	0	上级电源无可开放容量
123		10kV高泉线	4666	423	368.71	87.17%	0	上级电源无可开放容量
124		10kV高冶线	4664	423	183.87	43.47%	0	上级电源无可开放容量

125	110kV高岭站	10kV上峪线	4661	319	183.74	57.60%	0	上级电源无可开放容量
126		10kV友谊线	46610	423	200.86	47.49%	0	上级电源无可开放容量
127		10kV创业园线	4667	482	132.09	27.40%	0	上级电源无可开放容量
128		10kV南湖线	46616	465	176.36	37.93%	0	上级电源无可开放容量
129		10kV湖滨线	4663	465	144.52	31.08%	0	上级电源无可开放容量
130		10kV迎宾线	46614	482	150.54	31.23%	0	上级电源无可开放容量
131		10kV高邦线	46619	482	1603.01	332.57%	0	上级电源无可开放容量
132	35kV高庄站	10kV华迪线	1165	482	171.51	35.58%	570	
133		10kV坡草洼线	1164	423	198.30	46.88%	570	
134		10kV石湾子线	1167	423	91.15	21.55%	0	
135		10kV造纸厂线	1166	423	249.87	59.07%	0	
136		10kV钢管厂线	11610	423	39.37	9.31%	570	
137	110kV工业园站	10kV垂杨线	57619	482	367.13	76.17%	0	
138		10kV片镇线	57621	423	282.45	66.77%	0	
139		10kV太新线	57625	423	278.64	65.87%	707	
140		10kV陶镇线	57623	482	237.04	49.18%	1851	
141		10kV冶庄线	57627	423	250.52	59.22%	0	
142		10kV雪赢线	57626	482	195.72	40.61%	2431	
143		10kV荣和线	57617	482	421.65	87.48%	0	
144		10kV许康线	57628	482	202.17	41.94%	2872	
145		10kV格瑞线	57620	482	148.04	30.71%	0	
146		10kV银安线	57616	482	35.54	7.37%	0	
147		10kV中德线	57618	482	57.81	11.99%	5653	
148		10kV宏济堂 I	57611	482	159.10	33.01%	0	
149	110kV谷家台站	10kV#2化肥线	36613	482	262.70	54.50%	0	
150		10kV方工线	3667	482	35.09	7.28%	5554	
151		10kV方农线	36611	482	149.15	30.94%	2081	
152		10kV方园线	3663	482	54.44	11.30%	3917	
153		10kV农园线	3661	482	72.91	15.13%	910	
154		10kV西郊线	3664	482	275.72	57.20%	0	
155		10kV南铺线	3665	482	83.41	17.31%	3407	
156		10kV方北线	36612	482	250.54	51.98%	0	
157		10kV车夫线	0267	400	315.86	78.97%	0	上级电源无可开放容量

158	35kV和庄站	10kV和工线	0265	403	150.70	37.40%	0	上级电源无可开放容量
159		10kV科虹线	0268	200	0.00	0.00%	0	上级电源无可开放容量
160		10kV普通线	0266	400	165.80	41.45%	0	上级电源无可开放容量
161		10kV英章线	0263	400	88.52	22.13%	0	上级电源无可开放容量
162		10kV金峪线	0262	482	188.86	39.18%	0	上级电源无可开放容量
163		10kV平洲线	02610	482	0.00	0.00%	0	上级电源无可开放容量
164		10kV荣科线	0261	200	125.32	62.66%	0	上级电源无可开放容量
165	35kV黄庄站	10kV洪沟线	1965	423	182.00	43.03%	0	上级电源无可开放容量
166		10kV黄镇线	1968	423	186.00	43.97%	0	上级电源无可开放容量
167		10kV历山线	1967	423	120.16	28.41%	0	上级电源无可开放容量
168		10kV龙巩线	1964	423	360.05	85.12%	0	上级电源无可开放容量
169		10kV新华线	1966	400	159.21	39.80%	0	上级电源无可开放容量
170		10kV黄新线	1963	482	212.00	43.98%	0	上级电源无可开放容量
171		10kV黄月线	1962	465	199.91	42.99%	0	上级电源无可开放容量
172	10kV芙蓉线	1969	465	228.00	49.03%	0	上级电源无可开放容量	
173	110kV开发区站	10kV凤业线	35615	423	404.91	95.72%	0	上级电源无可开放容量
174		10kV开润线	35620	423	185.61	43.88%	0	上级电源无可开放容量
175		10kV山泉线	3569	482	253.02	52.49%	0	上级电源无可开放容量
176		10kV泰丰线	35617	377	142.98	37.93%	0	上级电源无可开放容量
177		10kV泰馨线	35621	423	53.88	12.74%	0	上级电源无可开放容量
178		10kV汶阳线	3563	377	215.03	57.04%	0	上级电源无可开放容量
179		10kV辛业线	35613	423	391.74	92.61%	0	上级电源无可开放容量
180		10kV裕丰线	35624	423	313.75	74.17%	0	上级电源无可开放容量
181		10kV汇源 I 线	35610	482	279.74	58.04%	0	上级电源无可开放容量
182		10kV汇源 II 线	3568	482	298.99	62.03%	0	上级电源无可开放容量
183		10kV汇首线	35616	482	9.94	2.06%	0	上级电源无可开放容量
184		10kV中梁线	35622	482	147.13	30.53%	0	上级电源无可开放容量
185	10kV开凤线	3565	482	86.85	18.02%	0	上级电源无可开放容量	
186	10kV#1工业园	10kV#1工业园	13616	482	442.03	91.71%	0	上级电源无可开放容量
187		10kV#1炼钢线	1361	423	239.30	56.57%	0	上级电源无可开放容量
188		10kV#2工业园	13620	423	79.08	18.69%	0	上级电源无可开放容量
189		10kV北城线	13612	423	224.34	53.04%	0	上级电源无可开放容量
190		10kV陈林线	13622	423	180.67	42.71%	0	上级电源无可开放容量

191	110kV口镇站	10kV电池厂线	13610	352	69.97	19.88%	0	上级电源无可开放容量
192		10kV机关线	13611	423	123.69	29.24%	0	上级电源无可开放容量
193		10kV山口线	1364	423	209.86	49.61%	0	上级电源无可开放容量
194		10kV陶口线	13615	423	289.45	68.43%	0	上级电源无可开放容量
195		10kV田庄线	1367	423	275.87	65.22%	0	上级电源无可开放容量
196		10kV尚书苑 I	13613	482	33.44	6.94%	0	上级电源无可开放容量
197		10kV尚书苑 II	13624	482	0.00	0.00%	0	上级电源无可开放容量
198	110kV莱芜站	10kV局用线	31610	482	111.51	23.13%	0	上级电源无可开放容量
199		10kV都市线	31616	400	270.94	67.73%	0	上级电源无可开放容量
200		10kV钢联线	3166	377	194.98	51.72%	0	上级电源无可开放容量
201		10kV贵和线	31614	400	233.16	58.29%	0	上级电源无可开放容量
202		10kV华阳线	3163	377	400.14	106.14%	0	上级电源无可开放容量
203		10kV矿机线	31617	423	352.90	83.43%	0	上级电源无可开放容量
204		10kV莱城线	31611	377	257.56	68.32%	0	上级电源无可开放容量
205		10kV莱局线	3161	300	107.21	35.74%	0	上级电源无可开放容量
206		10kV鹏泉线	3168	377	223.08	59.17%	0	上级电源无可开放容量
207		10kV区委线	3169	482	203.69	42.26%	0	上级电源无可开放容量
208		10kV十里铺线	3167	423	450.63	106.53%	0	上级电源无可开放容量
209		10kV鞋厂线	3165	400	190.21	47.55%	0	上级电源无可开放容量
210		10kV一中线	31612	377	147.60	39.15%	0	上级电源无可开放容量
211	110kV里辛站	10kV黄崖线	5063	423	312.18	73.80%	257	
212		10kV马泉线	50622	482	207.44	43.04%	0	
213		10kV泉山线	50628	482	80.34	16.67%	6350	
214		10kV物流线	5061	423	279.80	66.15%	0	
215		10kV玥庄线	50620	482	286.55	59.45%	0	
216		10kV镇北线	50615	482	191.68	39.77%	1385	
217		10kV镇企线	50613	423	359.06	84.88%	0	
218		10kV郑王线	50626	482	248.23	51.50%	280	
219		10kV棋山线	50616	482	56.96	11.82%	5547	
220		10kV大庙线	50618	482	162.09	33.63%	436	
221		10kV黄金线	50621	423	216.20	51.11%	2122	
222		10kV田西线	5067	482	189.42	39.30%	0	
223		10kV田北线	5065	482	410.70	85.21%	0	

224		10kV棋圣线	50619	423	289.70	68.49%	506		
225		10kV里北线	5066	482	125.87	26.11%	5832		
226	110kV苗山站	10kV常庄线	3766	482	237.24	49.22%	0	上级电源无可开放容量	
227		10kV苗东线	3768	423	130.84	30.93%	0	上级电源无可开放容量	
228		10kV苗西线	37610	423	116.82	27.62%	0	上级电源无可开放容量	
229		10kV苗园线	3764	423	107.75	25.47%	0	上级电源无可开放容量	
230		10kV桃花峪线	3763	423	0.12	0.03%	0	上级电源无可开放容量	
231		10kV铜山线	37611	423	138.86	32.83%	0	上级电源无可开放容量	
232		10kV杓山线	3765	482	260.34	54.01%	0	上级电源无可开放容量	
233		10kV苗文线	3762	482	278.66	57.81%	0	上级电源无可开放容量	
234		110kV南冶站	10kV高钢线	34612	482	206.23	42.79%	0	
235			10kV高农线	34610	482	266.70	55.33%	0	
236	10kV高园线		3467	377	97.36	25.82%	2797		
237	10kV建材线		3464	482	260.07	53.96%	2283		
238	10kV特钢线		3465	482	220.96	45.84%	0		
239	10kV五谷线		3468	482	231.84	48.10%	755		
240	10kV站里线		3463	482	225.64	46.81%	0		
241	10kV安仙线		34614	482	167.87	34.83%	2949		
242	10kV南园线		3469	482	176.44	36.61%	3804		
243	110kV胜利站		10kV英新线	8664	482	494.82	102.66%	0	
244		10kV铁矿线	8667	482	238.68	49.52%	2672		
245		10kV国资线	86611	482	61.03	12.66%	5903		
246		10kV北坦线	8669	482	395.88	82.13%	0		
247		10kV福莱线	8666	482	104.22	21.62%	5117		
248		10kV赢兴线	8668	482	11.48	2.38%	6804		
249		10kV胜德线	86610	482	98.07	20.35%	4149		
250		10kV美化线	86612	482	2.20	0.46%	6973		
251		10kV胜局线	86613	482	0.00	0.00%	7013		
252		10kV公园线	86615	482	354.69	73.59%	562		
253		10kV胜华线	8662	482	254.69	52.84%	2381		
254		10kV和顺线	86617	482	59.95	12.44%	5922		
255		10kV八里沟线	08611	465	164.78	35.44%	0	上级电源无可开放容量	
256	10kV金牛线	08606	423	231.92	54.83%	0	上级电源无可开放容量		

257	110kV牛泉站	10kV连云线	08605	482	89.22	18.51%	0	上级电源无可开放容量
258		10kV吕楼线	08610	423	410.34	97.01%	0	上级电源无可开放容量
259		10kV牛东线	08617	300	202.21	67.40%	0	上级电源无可开放容量
260		10kV牛西线	08615	482	203.90	42.30%	0	上级电源无可开放容量
261		10kV上庄线	08614	482	451.12	93.59%	0	上级电源无可开放容量
262		10kV社直线	08612	482	130.16	27.00%	0	上级电源无可开放容量
263		10kV省庄线	08602	482	173.70	36.04%	0	上级电源无可开放容量
264		10kV圣井线	08601	482	276.10	57.28%	0	上级电源无可开放容量
265		10kV小庄线	08604	482	282.50	58.61%	0	上级电源无可开放容量
266		110kV云台站	10kV云矿线	85622	482	105.81	21.95%	5074
267	10kV云东线		8564	482	437.01	90.67%	0	
268	10kV云泉线		85619	482	216.02	44.82%	2510	
269	10kV云西线		8562	482	59.66	12.38%	4718	
270	10kV云南线		85621	482	14.81	3.07%	2221	
271	110kV盘龙站	10kV长江线	81613	423	117.42	27.76%	0	上级电源无可开放容量
272		10kV方兴线	81618	423	196.88	46.54%	0	上级电源无可开放容量
273		10kV金沙线	81624	423	250.66	59.26%	0	上级电源无可开放容量
274		10kV井冈线	81619	423	333.98	78.96%	0	上级电源无可开放容量
275		10kV盘江线	81612	423	175.78	41.56%	0	上级电源无可开放容量
276		10kV胜岳线	81621	423	275.63	65.16%	0	上级电源无可开放容量
277		10kV武当线	81622	423	256.64	60.67%	0	上级电源无可开放容量
278		10kV兴业线	81617	423	319.22	75.47%	0	上级电源无可开放容量
279		10kV泰山 I 线	81615	423	207.07	48.95%	0	上级电源无可开放容量
280		10kV泰山 II 线	81614	423	103.36	24.43%	0	上级电源无可开放容量
281		10kV盘汇 I 线	8165	482	224.41	46.56%	0	上级电源无可开放容量
282		10kV盘汇 II 线	81626	482	362.11	75.13%	0	上级电源无可开放容量
283		10kV丽景线	81628	482	5.27	1.09%	0	上级电源无可开放容量
284		10kV中关线	8169	482	31.05	6.44%	0	上级电源无可开放容量
285		10kV盘阳线	81630	482	13.48	2.80%	0	上级电源无可开放容量
286	35kV上游站	10kV大厂线	0166	400	174.28	43.57%	0	
287		10kV鹿野线	0165	482	195.33	40.52%	0	
288		10kV下游线	01611	423	95.18	22.50%	844	
289		10kV小楼线	0164	352	80.54	22.88%	3574	

290		10kV栾宫线	0161	400	110.52	27.63%	2224	
291	110kV市中站	10kV长城线	56610	423	166.11	39.27%	0	上级电源无可开放容量
292		10kV东升线	5667	423	122.87	29.05%	0	上级电源无可开放容量
293		10kV花园线	56615	423	269.10	63.62%	0	上级电源无可开放容量
294		10kV金融线	5666	423	291.62	68.94%	0	上级电源无可开放容量
295		10kV莲河线	56613	400	270.13	67.53%	0	上级电源无可开放容量
296		10kV明馨线	5668	423	325.37	76.92%	0	上级电源无可开放容量
297		10kV青河线	56624	423	333.52	78.85%	0	上级电源无可开放容量
298		10kV润发线	56617	423	173.70	41.06%	0	上级电源无可开放容量
299		10kV水滨线	56621	423	271.65	64.22%	0	上级电源无可开放容量
300		10kV信誉Ⅱ线	56626	423	348.98	82.50%	0	上级电源无可开放容量
301		10kV信誉线	56611	377	166.98	44.29%	0	上级电源无可开放容量
302		10kV财经线	56616	482	191.07	39.64%	0	上级电源无可开放容量
303		10kV梁坡线	56622	423	227.81	53.86%	0	上级电源无可开放容量
304		10kV世纪Ⅱ线	56628	482	141.33	29.32%	0	上级电源无可开放容量
305		10kV盛世线	5665	482	36.94	7.66%	0	上级电源无可开放容量
306		10kV豪廷线	56630	482	235.08	48.77%	0	上级电源无可开放容量
307		10kV和园线	56614	482	366.50	76.04%	0	上级电源无可开放容量
308		10kV华冠线	5663	482	109.01	22.62%	0	上级电源无可开放容量
309		10kV科委线	56625	482	69.87	14.50%	0	上级电源无可开放容量
310		10kV颐高Ⅰ线	56619	482	24.84	5.15%	0	上级电源无可开放容量
311	35kV疃园站	10kV东冯线	6369	423	419.23	99.11%	0	上级电源无可开放容量
312		10kV东兰线	6368	423	373.75	88.36%	0	上级电源无可开放容量
313		10kV金汇线	63611	423	231.35	54.69%	0	上级电源无可开放容量
314		10kV疃峰线	63610	423	120.02	28.37%	0	上级电源无可开放容量
315		10kV疃南线	6367	423	491.08	116.09%	0	上级电源无可开放容量
316		10kV疃北线	63614	423	280.48	66.31%	0	上级电源无可开放容量
317		10kV疃里线	63613	423	120.00	28.37%	0	上级电源无可开放容量
318		10kV沙河线	6362	482	364.18	75.56%	0	上级电源无可开放容量
319		10kV疃钢线	6364	482	193.24	40.09%	0	上级电源无可开放容量
320		10kV文北线	80622	423	57.29	13.54%	204	
321	10kV文高线	8063	423	63.64	15.04%	888		
322	10kV文中线	8065	423	101.79	24.06%	1340		

323	110kV文昌站	10kV雪莱 I 线	80611	482	19.69	4.08%	3289	
324		10kV雪莱 II 线	80614	482	5.52	1.15%	6912	
325		10kV昌恒 I 线	80617	482	5.78	1.20%	6907	
326		10kV昌恒 II 线	80618	482	102.48	21.26%	2633	
327		10kV文泉线	8068	423	45.01	10.64%	4010	
328	110kV西郊站	10kV凤城线	45616	423	281.20	66.48%	1040	
329		10kV汶水线	4566	423	284.07	67.16%	0	
330		10kV曹村线	45615	300	206.31	68.77%	557	
331		10kV高洼线	45621	423	230.58	54.51%	0	
332		10kV姚家岭线	45617	423	248.57	58.76%	0	
333		10kV西秀线	4567	482	346.61	71.91%	0	
334		10kV西园 I 线	4565	482	168.05	34.86%	0	
335		10kV西园 II 线	4568	300	144.78	48.26%	0	
336	35kV辛庄站	10kV同德线	4569	482	209.56	43.48%	3202	
337		10kV宝台线	04613	423	171.96	40.65%	50	
338		10kV辛铁线	0463	423	151.08	35.72%	0	
339		10kV辛镇线	0468	423	110.88	26.21%	820	
340		10kV徐店线	04612	423	187.08	44.23%	0	
341		10kV赵泉线	0461	423	139.68	33.02%	909	
342		10kV辛园线	04610	423	324.48	76.71%	0	
343	35kV雪野站	10kV辛谷线	0464	482	114.36	23.73%	1197	
344		10kV大山线	0368	300	75.00	25.00%	0	
345		10kV机场线	0366	377	164.00	43.50%	0	
346		10kV双王线	0365	482	108.00	22.41%	379	
347		10kV水库线	0363	377	119.00	31.56%	3277	
348	35kV颜庄站	10kV峪门线	0367	196	122.00	62.24%	0	
349		10kV冯庄线	0962	352	232.57	66.07%	0	上级电源无可开放容量
350		10kV工业线	09610	423	260.68	61.63%	0	上级电源无可开放容量
351		10kV兰头线	0964	423	386.15	91.29%	0	上级电源无可开放容量
352		10kV企业线	0965	423	30.51	7.21%	0	上级电源无可开放容量
353		10kV颜辛线	0968	423	202.40	47.85%	0	上级电源无可开放容量
354		10kV颜镇线	0961	423	230.25	54.43%	0	上级电源无可开放容量
355		10kV朱山线	0963	300	213.80	71.27%	0	上级电源无可开放容量

356		10kV颜煤线	967	400	274.78	68.70%	0	上级电源无可开放容量
357	110kV羊里站	10kV九羊线	1562	423	163.80	38.72%	0	上级电源无可开放容量
358		10kV王石线	1568	423	131.28	31.04%	0	上级电源无可开放容量
359		10kV辛兴线	15610	400	232.08	58.02%	0	上级电源无可开放容量
360		10kV选厂线	1566	300	128.88	42.96%	0	上级电源无可开放容量
361		10kV羊梁线	1563	304	236.64	77.84%	0	上级电源无可开放容量
362		10kV羊增线	1567	423	115.20	27.23%	0	上级电源无可开放容量
363		10kV羊镇线	1561	304	118.40	38.95%	0	上级电源无可开放容量
364		10kV土屋线	15612	400	252.80	63.20%	0	上级电源无可开放容量
365		10kV大增线	15614	400	154.96	38.74%	0	上级电源无可开放容量
366		10kV留村线	15617	377	0.00	0.00%	0	上级电源无可开放容量
367		10kV仪封线	15613	482	242.96	50.41%	0	上级电源无可开放容量
368		10kV羊留 I 线	15611	482	39.20	8.13%	0	上级电源无可开放容量
369		10kV羊留 II 线	1564	482	0.84	0.17%	0	上级电源无可开放容量
370		10kV羊舱线	15615	400	120.64	30.16%	0	上级电源无可开放容量
371	110kV杨庄站	10kV陈楼线	82619	352	196.18	55.73%	0	
372		10kV胡宅线	82610	423	198.58	46.95%	0	
373		10kV马村线	82611	423	344.17	81.36%	0	
374		10kV万兴线	82613	423	165.22	39.06%	470	
375		10kV营房线	82612	403	247.66	61.45%	0	
376		10kV赢泰线	82630	423	0.80	0.19%	924	
377		10kV宅科线	82617	423	0.72	0.17%	6141	
378		10kV张里线	82614	423	110.39	26.10%	1964	
379		10kV镇直线	82615	403	191.14	47.43%	0	
380		10kV东兴线	82621	482	187.54	38.91%	1832	
381	10kV东李线	82622	482	127.43	26.44%	2103		
382	35kV义和站	10kV方镇线	6669	352	102.55	29.13%	1521	
383		10kV龙口线	6664	423	157.03	37.12%	0	
384		10kV鲁西线	66611	423	176.39	41.70%	0	
385		10kV石泉线	6667	352	215.65	61.26%	0	
386		10kV义官线	6665	423	182.25	43.08%	0	
387		10kV经济园线	66610	482	165.55	34.35%	0	
388		10kV双口线	83619	482	291.63	60.50%	1557	

389	110kV园区站	10kV鼎盛线	83617	482	210.68	43.71%	0	
390		10kV桃园线	83615	482	206.79	42.90%	890	
391		10kV卧龙线	83613	482	85.05	17.65%	5192	
392		10kV金兰线	8366	482	307.03	63.70%	1337	
393		10kV陈山线	8368	482	119.82	24.86%	0	
394		10kV金德线	83610	482	0.00	0.00%	7013	
395		10kV泰豫线	83612	482	0.00	0.00%	7013	
396	110kV枣园站	10kV工业园III	59615	423	189.69	44.84%	0	上级电源无可开放容量
397		10kV工业园IV	59617	423	216.76	51.24%	0	上级电源无可开放容量
398		10kV江水线	59611	400	189.40	47.35%	0	上级电源无可开放容量
399		10kV陈野线	5969	360	100.44	27.90%	0	上级电源无可开放容量
400		10kV文峰线	5966	482	388.34	80.57%	0	上级电源无可开放容量
401		10kV工业园V	59610	482	242.60	50.33%	0	上级电源无可开放容量
402		10kV上水线	59612	482	329.63	68.39%	0	上级电源无可开放容量
403		10kV崔陈线	59614	482	401.35	83.27%	0	上级电源无可开放容量
404		10kV泉头线	5968	482	258.43	53.62%	0	上级电源无可开放容量
405		10kV三山线	5961	482	15.59	3.23%	0	上级电源无可开放容量
406		10kV枣山线	59616	482	0.00	0.00%	0	上级电源无可开放容量
407	110kV寨里站	10kV锻压线	58615	352	348.55	99.02%	0	
408		10kV枯河线	5866	423	138.55	32.75%	0	
409		10kV裴王线	58612	423	303.59	71.77%	0	
410		10kV水西线	58617	423	125.04	29.56%	2154	
411		10kV王许线	58619	319	0.00	0.00%	4641	
412		10kV寨园线	58622	482	325.45	67.52%	0	
413		10kV大下线	58626	482	235.14	48.78%	0	
414		10kV寨贾线	58614	482	143.65	29.80%	125	
415		10kV寨吴线	58621	482	138.20	28.67%	0	
416		10kV鱼池线	58623	482	320.00	66.39%	0	
417		10kV寨军线	58616	482	313.90	65.13%	0	
418	10kV寨舱线	58613	423	105.32	24.90%	4239		
419	35kV朱家庄站	10kV涝洼线	6765	423	57.66	13.63%	2360	
420		10kV朱冯线	6767	400	60.47	15.12%	2360	
421		10kV茶峪线	67614	400	153.30	38.32%	0	

422		10kV新月线	6768	482	119.54	24.80%	2360	
423		10kV新源线	67611	482	37.26557	7.73%	2360	
424	110kV珠海站	10kV重卡II线	87613	600	472.77	78.79%	0	
425		10kV凯傲II线	87619	482	3.72	0.77%	6601	
426		10kV安道拓线	87621	482	144.36	29.95%	4007	
427		10kV凯傲III线	87627	482	19.56	4.06%	5413	
428		10kV重卡I线	8765	600	494.29	82.38%	0	
429		10kV智园线	8769	482	12.96	2.69%	6695	
430		10kV重卡III线	8764	600	499.80	83.30%	0	
431		10kV凯傲IV线	8768	482	12.48	2.59%	6786	
432		10kV重卡IV线	87624	600	547.92	91.32%	0	
433		10kV智灯线	87628	482	295.80	61.37%	0	
434		10kV凯傲I线	87630	482	122.04	25.32%	4593	
435		10kV海港线	87611	482	88.479996	18.36%	2613	
436		10kV海高线	87614	482	30.599998	6.35%	2613	
437		110kV汶水站	10kV汶纺线	88612	482	283.46323	58.81%	39
438	10kV汶煤线		88610	482	181.91403	37.74%	2263	
439	10kV汶马线		88613	482	304.59583	63.19%	0	
440	10kV汶兰线		88615	482	400.2688	83.04%	0	

